

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTEC KRÁLOVÉ
stavební úřad

Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové

Spis.značka: Výst/00324/11
Č.j.: 01474/11/Výst/VITA
Vyřizuje: Švomová
Tel: 325 643 403

Městec Králové, dne 15.3.2011

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická č.p. 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ č. 55

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 18.1.2011 podal

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kteřou zastupuje Miroslav Vacek, nar. 1.8.1950, U Struhy č.p. 1209, 290 01 Poděbrady III

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Dymokury, Velký průhon - kabel NN pro parc.č. 540/3
- kabelové vedení NN, kabel 1-AYKYJ 3x240+120 mm² - délka 0,095 km

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. **537/4 orná, 540/3 orná, 543/5 ost.pl.** v katastrálním území **Dymokury.**

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o stavbu kabelového vedení 1 kV v obci a k.ú. Dymokury, na pozemku parcelní číslo 537/4 orná, 540/3 orná, 543/5 ost.pl., jehož účelem je zajištění připojení budoucího objektu na zdroj elektrické energie, včetně osazení nového pilíře s přípojkovou skříní SS 100/PKE1P.

Umístění stavby na pozemku:

- Pozemek je rovinný. Vlastní umístění stavby bude na pozemku parcelní číslo 537/4 orná, 540/3 orná, 543/5 ost.pl. v obci a k.ú. Dymokury. Stavba nebude zasahovat na jiné sousední pozemky a vzhledem k charakteru objektu není předpoklad žádných negativních účinků na okolní stavby.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o stavbu kabelového vedení nn 1 kV v obci a k.ú. Dymokury. Poloha veřejných rozvodů inženýrských sítí vedoucích v místní komunikaci na základě poskytnutých podkladů jejich správce bude respektována a při realizaci stavby ani jejím budoucím provozem nebude ohrožen jejich provoz.

- Napojení na inženýrské sítě:

Elektrická energie – ve stávající přípojkové skříni v oplocení parc.č. 537/4 bude připojen nový kabel AYKYJ 3x240+120 mm². Kabel bude veden v zeleném pásu, podél stávajícího oplocení jednotlivých pozemků, až do nově osazené přípojkové skříně SS 100/PKE1P v oplocení parc.č. 540/3.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Výstavbou ani jejím provozem nedojde žádným způsobem k negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanismů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby investor zajistí úpravu pozemku v okolí stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 537/4 orná, 540/3 orná, 543/5 ost.pl. v k.ú. Dymokury.

Účastníci řízení dle § 85 odst.1stavebního zákona :

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Obec Dymokury, 289 01 Dymokury

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Miroslav Vacek autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č.a. 0002687; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a aby bylo dbáno na ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle projektu osobou k tomu oprávněnou.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy požadavky vyplývající z technické zprávy požárně – bezpečnostního řešení stavby.
9. **Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých stávajících podzemních vedení v místě stavby a tato zařízení budou zabezpečena proti poškození v průběhu provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutno provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí.**
10. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod.nad přípustnou míru.

11. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, znečištění komunikace je třeba neprodleně odstraňovat.
12. Během provádění zemních prací budou respektovány podmínky k výkonu archeologického dozoru, případně záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči. Případné archeologické nálezy musí být neprodleně hlášeny Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci.
13. Budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a ochrany dřevin podle §7,8,9 zákona č. 114/1992 sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
14. Při nakládání s odpady je třeba dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujících vyhlášek, zejména č. 381/2001 Sb.a 383/2001 Sb.
15. Při provádění stavebních prací je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznik prašnosti je třeba vhodnými technickými a organizačními opatřeními minimalizovat.
16. **Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutí a vyjádřeními je zodpovědný navrhovatel.**

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. **Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
2. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří náležitosti dle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb.Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započatím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a předloženy příslušné doklady – **zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení stavebních odpadů, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých na stavbě, geometrický plán zaměření dokončených staveb, doklady o způsobilosti elektrické instalace a zařízení (výchozí revize EI), dokumentace skutečného provedení stavby** pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení.

Účastníci řízení, dle § 27 odst.1 zák. č. 500/2004 Sb.,správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury

Odůvodnění:

Dne 18.1.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením č.j. Výst/00324/11 ze dne 19.1.2011 podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Poté stavební úřad stanovil okruh účastníků územního a stavebního řízení, konstatoval, že účastníci územního řízení jsou totožní s účastníky stavebního řízení. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.2.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- | | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| - MěÚ Poděbrady, odbor ŽP | dne 24.11.2010 | č.j. 0047053/OŽP/2010/HVe |
| - MěÚ Poděbrady, odbor ŽP | dne 14.2.2011 | č.j. 002867/OŽP/2011/HVe |
| - MěÚ Poděbrady, odbor dopravy | dne 23.11.2010 | č.j. 0047241/OD/2010/SGL |
| - MěÚ Poděbrady, odbor školství a kultury | dne 29.11.2010 | č.j. 0047045/ŠK/2010/EMa |
| - ČEZ Distribuce, a.s. | dne 1.12.2010 | zn. 001030576536 |
| - Telefónika O2 CR, Praha | dne 13.12.2010 | č.j. 149009/10 |
| - VaK Nymburk a.s. | dne 3.11.2010 | č.v. 1816 |
| - RWE s.r.o. Brno | dne 29.11.2010 | zn. 4973/10/175 |
| - MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou | dne 23.11.2010 | č.j. 2010/11/159-1 |
| - VUSS Praha | dne 1.12.2010 | č.j. 17353/45368-ÚP/2010-7103/44 |
| - SÚS Kutná Hora p.o. | dne 22.11.2010 | zn. 60052/10/235 |
| - Obec Dymokury | dne 19.11.2010 | zn. 00802/10 |
| - Policie ČR, Kraj. ředit., DI Nymburk | dne 16.11.2010 | č.j. KRPS-138909/ČJ-2010-010806-ZU |
| - AÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Praha | dne 25.11.2010 | č.j. 9689/10 |
| - Labrys o.p.s. Praha | dne 13.12.2010 | č.j. 3261/2010 |
| - NET4GAS, s.r.o. Praha | dne 22.11.2010 | zn.6420/10/OVP/N |
| - ZVHS Poděbrady | dne 13.12.2010 | zn.OPL/PPO/971/2010 |

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Milan Římal, Jaroslava Římalová, Jiří Sedlák, Miloslava Sedláková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výrok o územním rozhodnutí je podmiňujícím výrokem pro výrok o stavebním povolení. Pokud se výroky společných rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem (dle § 140 odst.7 správního řádu).

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka
Ing. Alena Křížová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 17.1.2011.

Obdrží:

účastníci územního řízení – doporučeně do vlastních rukou
Miroslav Vacek, U Struhy č.p. 1209, 290 01 Poděbrady III
Obec Dymokury, IDDS: q2fbeh

v území se schváleným územním nebo regulačním plánem se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou

veřejnost – veřejnou vyhláškou

účastníci stavebního řízení v souladu s § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou:

Miroslav Vacek, U Struhy č.p. 1209, 290 01 Poděbrady III
Obec Dymokury, IDDS: q2fbeh
Milan Římal, Činěves č.p. 42, 289 01 Dymokury
Jaroslava Římalová, Činěves č.p. 42, 289 01 Dymokury
Jiří Sedlák, 1. máje č.p. 108, 289 01 Dymokury
Miloslava Sedláková, 1. máje č.p. 108, 289 01 Dymokury

dotčené orgány

Městský úřad Poděbrady, odbor školství a kultury, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, IDDS: 2dtai5u

K vyvěšení :

Městský úřad Městec Králové

Obecní úřad Dymokury

spisovna

spis SÚ